

Бх. 2-01/124
26.02.2024

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«13» февраля 2024 г., 71240061000209490260

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы (по Пролетарскому округу)
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Тульской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«21» февраля 2024 г., № 2402/005-71/20/ПВПР

(дата составления предписания)

обл Тульская, г Тула, ул Марата, Дом 29, 84872426028, e-mail: ond71@mail.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 21 » февраля 2024 г., учетный номер 71240061000209490260.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы (по Пролетарскому округу) (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватель, старшие дознаватели)) Безгин Александр Андреевич, e-mail: ond71@mail.ru, телефон: +74872426028

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя групп инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. обл Тульская, г Тула, ул Калинина, Дом 20 к. 3

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемой лицом деятельности или адрес (местоположение) объектов иных объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ", адрес юридического лица: 300040, ОБЛ. ТУЛЬСКАЯ, ТУЛА, КАЛИНИНА УЛ., Д. 20, К. 3

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их идентификационные номера налогоплательщиков)

6. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:


1. На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства функционирующие в составе указанных систем и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.
Срок устранения нарушения:
10.03.2024
2. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств в отдельно стоящем помещении
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:
10.03.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, характеризующих доказательства нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы (по Пролетарскому округу) (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Безгин Александр Андреевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



подпись

инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы (по Пролетарскому округу) (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Безгин Александр Андреевич, e-mail: ond71@mail.ru, телефон: +74872426028

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

