



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26, электронный адрес: Ugnn@region.tula.net

ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области

301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Володарского, д.1, тел.8(48731) 6-02-07

г. Донской

(место составления акта)

« 26 » октября 2018 г.

(дата составления акта)

15 ч. 00 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 102

по адресу/адресам: Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный,  
ул. Советская, д. 14

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 102 от « 20 » сентября 2018 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая /внеплановая, документарная/ выездная)

Государственного учреждения Тульской области «Социально-реабилитационный центр для  
несовершеннолетних № 3»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«01» октября 2018 г. с 17 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. Продолжительность 0 ч. 30 мин.

«22» октября 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность 1 ч. 30 мин.

«26» октября 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

объект защиты – Государственное учреждение Тульской области «Социально-  
реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3» (объект категории высокого риска)  
по адресу: Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Советская, д. 14

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

**Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня / 3 часа 00 мин.**

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Ефимова Ирина Владимировна директор ГУ ТО «Социально-  
реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3»

01.10.2018 г.

17 ч. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

**Лицо (а), проводившие проверку:**

Ерзаулов Алексей Александрович зам. начальника ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому рай-  
онам и г. Донской Тульской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае при-  
влечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имена, отчества (последнее при наличии), должности  
экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккреди-  
тации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Ефимова Ирина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность)

директор ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного  
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегу-  
лируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по

- В ходе проведения проверки выявлены нарушения в области пожарной безопасности:


№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности (установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности (в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	В здании центра автоматическая пожарная сигнализация выполнена с нарушениями требований нормативных документов, а именно электрические провода и кабели, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации выполнены не в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325. Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. Радиоканальные соединительные линии, а также соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением не обеспечены, кроме того, системой автоматического контроля их работоспособности.	п. 13.15.3 СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования п. 3.4 СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"	ГУ ТО «СРЦН № 3»
2.	В здании центра в помещениях установлено по 2 дымовых извещателя ИПД, что не соответствует п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности»	п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности»	ГУ ТО «СРЦН № 3»
3.	На втором этаже центра отсутствует второй эвакуационный выход.	п. 6.13* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	ГУ ТО «СРЦН № 3»

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **НЕ ЯВЛЯЛОСЬ ПРЕДМЕТОМ ПРОВЕРКИ**

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **НЕ ЯВЛЯЛОСЬ ПРЕДМЕТОМ ПРОВЕРКИ**

**Запись в Журнале учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):**

  
(подпись проверяющего)

  
**Ефимова И.В.**  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного лица)

**Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):**

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного лица)

Подпись лиц, проводивших проверку:

*Зам. начальника ОНД и ПР по Узловскому,  
Киреевскому районам и г. Донской Тульской области  
майор внутренней службы Ерзаулов А.А.*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

« 26 » октября 2018г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
*директор ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3»  
Ефимова Ирина Владимировна*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или  
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 26 » октября 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Одновременно сообщая, что на территории Тульской области функционирует единый телефон доверия  
ГУ МЧС России по Тульской области 56-99-99