



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Тульской области**

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26,  
электронный адрес: Ugpn@region.tula.net

**ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области**

301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Володарского, д.1, тел.8(48731) 6-02-07

**Предписание № 102/1/1-3**

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах  
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Государственному учреждению Тульской области «Социально-  
реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Узловского, Киреевского  
(наименование органа ГПН)

районов и г. Донской Тульской области по пожарному надзору № 102 от «20» сентября 2018г.,

ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 ФЗ «О пожарной безопасности»

**«01» октября 2018 г. с 17 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. Продолжительность 0 ч. 30 мин.**

**«22» октября 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность 1 ч. 30 мин.**

**«26» октября 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.**

Заместителем начальника ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской  
Тульской области майором внутренней службы Ерзауловым Алексеем Александровичем  
проведена плановая/выездная проверка в отношении

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их)  
объекта защиты – здания, помещений Государственное учреждение Тульской области «Социально-  
реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3» (объект категории высокого риска)  
по адресу: Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Советская, д. 14

проверку, наименование объекта защиты и их адреса)

совместно с Ефимовой Ириной Владимировной директором ГУ ТО «Социально-  
реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании центра автоматическую пожарную сигнализацию выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов, а именно электрические провода и кабели, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325. Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. Радиоканальные соединительные линии, а также соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением обеспечить, кроме того, системой автоматического контроля их рабо-	п. 13.15.3 СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования п. 3.4 СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"	До 07.11.2019 г.	

	тоспособности.		
2.	В здании центра в помещениях установить извещатели, в соответствии с п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности»	п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности»	До 07.11.2019 г.
3.	На втором этаже центра оборудовать второй эвакуационный выход.	п. 6.13* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	До 07.11.2019 г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Заместитель начальника ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области майор внутренней службы Ерзаулов А.А.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 26 » октября 2018 г.

Предписание для исполнения получил(а):



(подпись)

**директор ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3»  
Ефимова Ирина Владимировна**

(должность, фамилия, инициалы)

« 26 » октября 2018 г.

\* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия  
ГУ МЧС России по Тульской области (телефон доверия) 56-99-99**