

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«СОЦИАЛЬНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР ДЛЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ № 3»**

Ул. Бережного, д. 15, г. Новомосковск,
Тульская область, 301650
Тел.: (48762) 6-69-84, факс: 6-69-84
E-mail: son.novomosk@tularegion.ru
<http://czentr-semya.ru>

15.07.2019 № 01-16/176/6

На № _____

**Начальнику ОНД и ПР по
Узловскому, Киреевскому
районам и г. Донской Тульской
области
ст. лейтенанту вн.службы
Ю.В. Козлову**

Уважаемый Юрий Валерьевич!

Государственное учреждение Тульской области «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3» сообщает, что в адрес учреждения заместителем начальника ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской было внесено предписание № 102/1/1-3 от 26.10.2018 г. по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, в части установки в здании Центра автоматической пожарной сигнализации в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» и оборудования на втором этаже здания второго эвакуационного выхода.

В целях устранения данных нарушений была выполнена локальная смета на установку системы автоматической пожарной сигнализации, которая прошла соответствующую проверку в ГУ ТО «Региональный хозрасчетный центр по ценообразованию».

В ходе конкурсных процедур, определенных федеральным законом ФЗ – 44 от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» определены организации – исполнители работ, произведен монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, пусконаладочные работы.

12.07.2019 г. специалистом ГУ ТО «Центр технического надзора и эксплуатации зданий и сооружений министерства труда и социальной

защиты Тульской области» произведена приемка выполненных работ по установке системы автоматической пожарной сигнализации.

В настоящее время здание Центра оснащено требуемой системой автоматической пожарной сигнализации, требования п. 1, 2 предписания № 102/1/1-3 от 26.10.2018 г. по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара удовлетворены в полном объеме.

П. 3 предписания № 102/1/1-3 от 26.10.2018 г. по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, в части оборудования второго эвакуационного выхода на втором этаже планируется исполнить во время проведения капитального ремонта здания в 2020 году (письмо директора департамента финансово – экономического обеспечения, бухгалтерского учета, отчетности и контроля министерства труда и социальной защиты Тульской области от 27.02.2019 г. № 17-03-03/2414).

Заместитель директора



О.И. Канаева