

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«СОЦИАЛЬНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР ДЛЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ № 3»

Прокуратура г.Донского
Заместителю прокурора
города Донского
советнику юстиции
Е.В. Зелевой

Ул. Бережного, д. 15, г. Новомосковск,
Тульская область, 301650
Тел.: (48762) 6-69-84, факс: 6-69-84
E-mail: son.novomosk@tularegion.ru
<http://czentr-semya.ru>
02.04.2019 № 01-16/77/31
На № _____

Администрация государственного учреждения Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3» в соответствии с представлением прокуратуры г. Донского от 11.03.2019 г. № 7-23-19/259 «Об устранении нарушений законодательства по пожарной безопасности» сообщает, что данное представление было рассмотрено на рабочем совещании 01.04.2019 с участием старшего помощника прокурора города Донской Мартиной О.Ф. (протокол от 01.04.2019) и подлежит удовлетворению.

Издан приказ директора «Об устранении нарушений законодательства по пожарной безопасности» (приказ от 14 марта 2019 №-214-осн.)

ООО «РАМС» разработал проектно-сметную документацию для установки автоматической пожарной сигнализации в т.ч. извещателей, по адресу: г. Донской, мкр. Центральный, ул. Советская, д.14.

25.03.2019г. локальная смета на монтаж автоматической пожарной сигнализации на сумму 109 739 тыс. руб. направлена на проверку в государственное учреждение Тульской области «Региональный хозрасчетный центр по ценообразованию в строительстве».

Установка АПС будет проведена при получении проектно-сметной документации и проведении мероприятий по закупке, согласно требованиям федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Второй эвакуационный выход планируется оборудовать во время проведения капитального ремонта здания, т.к. средства планируется выделить в 2020 году (письмо директора департамента финансово-экономического обеспечения, бухгалтерского учета, отчетности и контроля министерства труда и социальной защиты Тульской области от 27.02.2019 №17-03-03/2414).

Заместителю директора Ермиловой Г.А. указано на недопустимость нарушений законодательства, а также на устранение нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности.

Работа по устранению нарушений продолжается.

Директор



И.В. Ефимова

исп.: Г.А. Ермилова
тел.: (848746) 5-48-53